



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

123056, Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 1. Телефон: (499) 254-10-55, Факс: (499) 254-10-13
E-mail: mos@gosnadzor.ru, http://www.mos.gosnadzor.ru

**ПРОТОКОЛ № 2.2/ 13
об административном правонарушении**

«21» февраля 2018г.

дата составления протокола

г. Москва

место составления протокола

Государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками Боброва Е.П.

должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол

составил настоящий протокол о том, что при проведении мероприятия по контролю (надзору) на объекте
Школа

наименование цеха, площадки, производственного участка, технологического оборудования, агрегата, объекта, здания, сооружения

расположенном по адресу: 1-я Дубровская ул., д. 16, 115088, г. Москва

(указывается фактический адрес объекта, в том числе наименование субъекта РФ),

принадлежащем (находящимся в эксплуатации)

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Школа имени В.В. Маяковского»

наименование юридического лица

выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные
(совершенные)

21 февраля 2018г. в

«12» часов «00» в минут в области электроэнергетики

а

именно:

Не ведется «Оперативный журнал» (ПТЭЭП 1.8.9), не оконцованы многопроволочные жилы проводов (ГОСТ 10434-82), перечень рабочих мест и профессий, персонал которых д.б. аттестован на П-1У группы по электробезопасности требует дополнения (ПТЭЭП 1.4.3), не закрыты на замок дверцы щитков (ПТЭЭП 2.2.4), электрооборудование щитков загрязнено (ПТЭЭП 2.2.17), инструктаж на 1 группу проведен не в полном объеме (ПТЭЭП 1.4.4), проведена проверка срабатывания УЗО (ПТЭЭП Приложение 3)

событие административного правонарушения с указанием конкретной статьи, пункта нарушенных нормативных и правовых актов (если несколько - излагаются,

последовательно с указанием статьи, пункта после каждого нарушения)

в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. _____ ст. 9.11
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс).

**Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении
(гражданине, должностном лице):**

(нужное подчеркнуть)

Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____

Место работы, должность _____

для индивидуальных предпринимателей – № и дата выдачи свидетельства о гос. регистрации

Дата рождения _____, место рождения _____
число, месяц, год

Со страницей № _____ протокола ознакомлен _____



Документ, удостоверяющий личность _____

название, серия, номер, кем и когда выдан

Адрес места жительства (регистрации) _____

Семейное положение, кол-во иждивенцев _____

Ежемесячный доход _____

Ранее к административной ответственности _____

не привлекался; привлекался, когда

Указанные сведения подтверждаю _____

« »

201 г.

подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, дата

Положения ст. ст. 25.1, 30.1 Кодекса, о моем праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а также иные процессуальные права, предусмотренные Кодексом, и положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников мне разъяснены и понятны

« »

201 г.

подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении или его представителя, дата

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа имени В.В.Маяковского»,
юридический и фактический адрес: 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 16, ИНН 7723103106, ОГРН 1037700259080, Банк Отделение 1 Москва, р/с 40601810000003000002, л.сч. 2607542000900468, БИК 044583001,
Директор Уколов Антон Альфредович, тел. 8-495-674-20-47

полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, ОГРН, банковские реквизиты, фамилия, инициалы, наименование должности руководителя, телефон

Ранее к административной ответственности по статье 9.11 Кодекса не привлекался

не привлекался; привлекался, когда

 Протокол составлен в присутствии защитника (адвоката), представителя
(нужное подчеркнуть)

 Директор Уколов А.А., приказ № 02/534 от 04.08.2017
фамилия, инициалы, место работы, должности

для представителя – реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя (доверенности, приказа, решения общего собрания акционеров и т. д.), данные ордера (для адвоката)

которому разъяснены права, предусмотренные ст. 25.5 Кодекса _____

подпись, фамилия, инициалы, дата

Потерпевшие от правонарушения, свидетели (если имеются): НЕТ

(нужное подчеркнуть)

1.

ФИО, адрес места жительства

Документ, удостоверяющий личность _____

название, серия, номер, кем и когда выдан

2.

для юр. лица – полное наименование юр. лица, юридический и фактический адрес, телефон, фамилия, имя, отчество, наименование должности руководителя

которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.2; 25.6 Кодекса _____

подпись, фамилия, инициалы, дата

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

(физического лица, законного, уполномоченного представителя юридического лица)

Приказ №02/534 «04» 08 2017 г.

подпись, фамилия, инициалы, дата; а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя

Замечания по протоколу _____

Приказ №02/534 «04» 08 2017 г.

подпись, фамилия, инициалы, дата; а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя

Иные сведения, необходимые для разрешения дела НЕТ

Со страницей № _____ протокола ознакомлен _____



МТУ Ростехнадзора Государственный инспектор Боброва Е.П. фамилия, инициалы, подпись физического лица должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица «21» февраля 2018 г составившего протокол, штамп, дата « 21 » февраля 2018 г законного (уполномоченного) представителя юридического лица, дата	
---	--

Протокол подписать отказался

делается отметка должностным лицом, составившим протокол в случае отказа от подписи лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении; отказ заверяется подписью лица, составившего протокол

Подписи потерпевших, свидетелей (при необходимости): **НЕТ**

- | | |
|---|---|
| 1. _____
<small>фамилия, инициалы, подпись, дата</small> | 2. _____
<small>фамилия, инициалы, подпись, дата</small> |
|---|---|


К протоколу прилагаются следующие документы:

1. Распоряжение на проведение плановой выездной проверки № 335-р от 29.01.2018г.
(распоряжение на проведение мероприятия по контролю, акт, предписание, приказ о назначении на должность лица, привлекаемого к административной ответственности,
2. Акт проверки № 2.2/12/32 от 21.02.2018г.
доверенность на право представлять интересы юридического лица и др.)
3. Предписание № 2.2/12/32 от 21.02.2018г.

Копию протокола об административном правонарушении получил

_____ 2018 г
подпись, фамилия, инициалы

Со страницей № _____ протокола ознакомлен _____





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

123056, Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 1. Телефон: (499) 254-10-55, Факс: (499) 254-10-13

E-mail: mos@gosnadzor.ru, http://www.mos.gosnadzor.ru

**ПРОТОКОЛ № 2.2/ /3
об административном правонарушении**

«21» февраля 2018г.

дата составления протокола

г. Москва

место составления протокола

Государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками Боброва Е.П.

должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол

составил настоящий протокол о том, что при проведении мероприятия по контролю (надзору) на объекте
Школа

наименование цеха, площадки, производственного участка, технологического оборудования, агрегата, объекта, здания, сооружения

расположенном по адресу: 1-я Дубровская ул., д. 16, 115088, г. Москва

(указывается фактический адрес объекта, в том числе наименование субъекта РФ),

принадлежащем (находящимся в эксплуатации)

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Школа имени В.В. Маяковского»

наименование юридического лица

выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные
(совершенные)

21 февраля 2018г. в

«12» часов «00» в минут в области электроэнергетики

а

именно:

Часть схем отходящих линий в групповых щитках требует корректировки (ПТЭЭП 2.2.20)

событие административного правонарушения с указанием конкретной статьи, пункта нарушенных нормативных и правовых актов (если несколько - излагаются,

последовательно с указанием статьи, пункта после каждого нарушения)

в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. _____ ст. 9.11
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс).

**Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении
(гражданине, должностном лице):**

(нужное подчеркнуть)

Фамилия Дмитриев Имя Олег Отчество Викторович

Место работы, должность инженер по ремонту и обслуживанию зданий ГБОУ «Школа им. В.В.Маяковского»

для индивидуальных предпринимателей – № и дата выдачи свидетельства о гос. регистрации

Дата рождения 23.02.1962, место рождения г. Москва

число, месяц, год

Документ, удостоверяющий личность паспорт 45 08 977204 выдан ОВД «Орехово-Борисово Северное»
15.03.2007

название, серия, номер, кем и когда выдан

Адрес места жительства (регистрации) г. Москва, ул. Новинки, д. 4, кв. 41

Со страницей № _____ протокола ознакомлен _____



Семейное положение, кол-во иждивенцев не представлен Ежемесячный доход не представлен
 Ранее к административной ответственности не привлекался

не привлекался; привлекался, когда
 Указанные сведения подтверждаю « » 201 г.
 подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, дата

Положения ст. ст. 25.1, 30.1 Кодекса, о моем праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а также иные процессуальные права, предусмотренные Кодексом, и положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников мне разъяснены и понятны

« » 201 г.
 подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении или его представителя, дата

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, ОГРН, банковские реквизиты, фамилия, инициалы, наименование должности руководителя, телефон
 Ранее к административной ответственности не привлекался; привлекался, когда

Протокол составлен в присутствии защитника (адвоката), представителя фамилия, инициалы, место работы, должности/
 (нужное подчеркнуть)

для представителя – реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя (доверенности, приказа, решения общего собрания акционеров и т. д.), данные ордера (для адвоката

которому разъяснены права, предусмотренные ст. 25.5 Кодекса подпись, фамилия, инициалы, дата

Потерпевшие от правонарушения, свидетели (если имеются): НЕТ
 (нужное подчеркнуть)

1. ФИО, адрес места жительства

Документ, удостоверяющий личность название, серия, номер, кем и когда выдан

2. для юр. лица – полное наименование юр. лица, юридический и фактический адрес, телефон, фамилия, имя, отчество, наименование должности руководителя

которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.2; 25.6 Кодекса подпись, фамилия, инициалы, дата

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении
 (физического лица, законного, уполномоченного представителя юридического лица)

Приказ № 139-ОД «28» 08 2017
 подпись, фамилия, инициалы, дата, а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя

Замечания по протоколу

Приказ № 139-ОД «28» 08 2017 г.
 подпись, фамилия, инициалы, дата, а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя

Иные сведения, необходимые для разрешения дела НЕТ

Государственный инспектор Боброва Е.П.
 должность, фамилия, инициалы, подпись, должность лица
 «21» февраля 2018 г.
 оставившего протокол, штамп, дата
 фамилия, инициалы, подпись физического лица
 « 21 » февраля 2018 г.
 законного (уполномоченного) представителя юридического лица, дата

Протокол подписать отказался
 делается отметка должностным лицом, составившим протокол в случае отказа от подписи лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении; отказ заверяется подписью лица, составившего протокол

Подписи потерпевших, свидетелей (при необходимости): НЕТ

Со страницей № протокола ознакомлен

Конспект
 Государственный инспектор
 по надзору за электротехническими
 работами
 М. В. В. В.

1. _____
фамилия, инициалы, подпись, дата

2. _____
фамилия, инициалы, подпись, дата

К протоколу прилагаются следующие документы:

1. Распоряжение на проведение плановой выездной проверки № 335-р от 29.01.2018г.
(распоряжение на проведение мероприятия по контролю, акт, предписание, приказ о назначении на должность лица, привлекаемого к административной ответственности,
2. Акт проверки № 2.2/12/32 от 21.02.2018г.
доверенность на право представлять интересы юридического лица и др.)
3. Предписание № 2.2/12/32 от 21.02.2018г.


Копию протокола об административном
 правонарушении получил

подпись, фамилия, инициалы

« »

201 г

Со страницей № _____ протокола ознакомлен _____





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ

« 21 » февраля 2018 г.

№ 2.2/12/32

Москва

Директору

(ФИО руководителя и наименование юридического лица,

Уколову А.А.

ФИО индивидуального предпринимателя)

Государственный инспектор Боброва Елена Петровна

на основании Акта проверки № 2.2/12/32 от «21» февраля 2018 г. в отношении

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа

имени В.В. Маяковского», Юридический и фактический адрес : 115088, Москва, 1-я

Дубровская ул., д. 16, Директор Уколов Антон Альфредович (тел.8-465-113-59-11); ИНН

7723103106, ОГРН 1037700259080

в присутствии **директора Уколова А.А.**

должность, инициалы и фамилия законного / уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписываю:

№	Меры по устранению выявленных нарушений	Сроки устранения нарушений
1	2	3
1	Откорректировать схемы отходящих линий в групповых щитках, промаркировать автоматические выключатели (ПТЭЭП 2.2.20)	До 21.05.2018
2	Вести «Оперативный журнал» (1.8.9 ПТЭЭП)	До 21.05.2018
3	Выполнить оконцевание многопроволочных проводников и присоединение нулевых проводников не более двух под один болт (ГОСТ 10434-82)	До 21.05.2018
4	Дополнить перечень рабочих мест и профессий, персонал которых д.б. аттестован на П-1У группу по электробезопасности (ПТЭЭП 1.4.3)	До 21.05.2018
5	Закрыть на замки дверцы распределительных щитков (ПТЭЭП 2.2.4)	До 21.05.2018
6	Очистить от загрязнений электрооборудование щитков (ПТЭЭП 2.2.17)	До 21.05.2018
7	Электротехническому персоналу пройти очередную проверку знаний по электробезопасности (ПТЭЭП 1.2.7)	До 21.05.2018

8	Провести с персоналом инструктаж на 1 группу, результаты занести в соответствующий журнал (ПТЭЭП 1.2.1)	До 21.05.2018
9	Силами электролаборатории провести проверку срабатывания УЗО (ПТЭЭП Приложение №)	До 21.05.2018

Настоящее предписание выдано для принятия надлежащих мер по устранению выявленных нарушений. Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направлять в письменном виде в установленные сроки в МТУ Ростехнадзора по адресу: г. Москва, ул. Красина, д.27, стр. 1

Невыполнение предписания в установленный срок, является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии с частью 1(частью 6*) статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен _____ **Уколов А.А.**
(подпись законного / уполномоченного представителя юридического лица/индивидуального предпринимателя)

С предписанием ознакомлены _____
(подписи лиц присутствовавших и участвовавших при проведении проверки)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи _____

Лицо, вынесшее предписание:

Государственный инспектор
(должность лица, вынесшего предписание, штамп)

(подпись)

Боброва Е.П.
(инициалы и фамилия)

Экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получил «21» февраля 2018 г.

Директор _____ **Уколов А.А.**
(должность лица, получившего предписание; ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

подпись

- в сфере государственного строительного надзора



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Москва, ул. Красина, д. 27

(место составления акта)

« 21 » февраля 20 18 г.

(дата составления акта)

17 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа имени В.В. Маяковского», ИНН 7723103106

№ 2.2/ 12 /32

По адресу/адресам: Москва, 1-я Дубровская, д. 16

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Межрегионального технологического управления
Ростехнадзора от 29.01.2017 № 335-р утвержденного заместителем руководителя Кудиновым
О.Ю.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа имени В.В. Маяковского», Юридический и фактический адрес : 115088, Москва, 1-я Дубровская ул., д. 16, Директор Уколов Антон Альфредович (тел.8-495 -674-06-08); ИНН 7723103106, ОГРН 1037700259080

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: (в случае проведения филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам – указывать дату и время по каждому адресу отдельно)

1-я Дубровская ул., д. 16: «19» февраля 2018 г. с 08.00 часов до 12.00 часов

«21» февраля 2018 г. с 13.00 часов до 17.00 часов

Продолжительность часов 9 часов.

Общая продолжительность проверки: 9 часов
рабочих дней/часов

Акт составлен: Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения Межрегионального технологического управления Ростехнадзора о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

(Уколов А.А.) 19.02.2018г.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
согласовано (не требуется)

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Боброва Елена Петровна – государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками Межрегионального технологического управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Уколов Антон Альфредович, комендант Дудина Наталья Владимировна, инженер по обслуживанию и ремонту зданий Дмитриев Олег Викторович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1. Общие сведения:

Предприятие (организация) осуществляет образовательную деятельность

Количество сотрудников: 52 человека.

Дата окончания последней проверки: первичная

Электроснабжение осуществляется от ТП № 19665

Категория надежности электроснабжения: вторая

Договор на пользование электроэнергией № 93515668 от 26.10.2017 с ПАО «Мосэнергосбыт» (отделение по ЮВАО)

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности – № МКС-108.7/2306 от 18.04.2011 г.

Разрешение на мощность (справка о выполнении ТУ) № КС-418-17-7р/207 от 12.02.2003 г. от Р = 250/232 кВт

Наличие субабонентов (арендаторов): отсутствуют

2. Краткая характеристика установленного электрооборудования, электрических сетей и строений, находящихся на балансе (в эксплуатации) потребителя:

Учет электроэнергии

Место установки прибора учета	Тип счетчика, заводской номер	Класс точности	Год поверки	Тр-ры тока, тип, класс точности	Тр-ры напряжения, тип, класс точности
ВРУ-0,4кВ	Меркурий № 27379325			200/5	
ВРУ-0,4кВ	Меркурий № 27381678			200/5	

3. Проведение проверки знаний по электробезопасности электротехнического и электротехнологического персонала предприятия (организации):

Ответственный за электрохозяйство и заместитель – назначены. Организовано обслуживание электроустановки силами подрядной организации по договору.

Периодические испытания и измерения проводились в феврале 2018 года.

В ходе проведения проверки рассмотрена следующая техническая документация в соответствии с требованиями главы 1.8 ПТЭЭП:

Генеральный план – (не требуется);

Проектная документация – представлена;

Исполнительные рабочие схемы, общие схемы электроснабжения – имеются;

Технические паспорта электрооборудования – имеются;

Перечень должностей инженерно-технических работников и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности составлен;

профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе 1 по электробезопасности – составлен;

6. В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

(в случае отсутствия нарушений делать запись «нарушений не выявлено»)

№ п/п	Характер выявленного нарушения	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номер статей (пунктов), требование которых нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1.	Часть схем отходящих линий в распределительных устройствах требует корректировки, не промаркирована часть автоматических выключателей в групповых щитках	ПТЭЭП 2.2.20	Инженер по ремонту и обслуживанию зданий – Дмитриев О.В. – должностное лицо
2	Не ведется «Оперативный журнал»	ПТЭЭП 1.8.9	ГБОУ г. Москвы «Школа имени В.В.Маяковского» - юр. лицо
3	Не выполнено оконцевание многопроволочных жил проводов в распределительных щитках, имеются присоединения нулевых проводников более двух под один болт	ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические «Общие технические требования»	ГБОУ г. Москвы «Школа имени В.В.Маяковского» - юр. лицо
4	Перечень рабочих мест и профессий, персонал которых д.б. аттестован на П-1У группу по электробезопасности, требует дополнения	ПТЭЭП 1.4.3	ГБОУ г. Москвы «Школа имени В.В.Маяковского» - юр. лицо
5	Не закрываются на замки дверцы щитков в помещении пищеблока (ЩС-1,2; ЩО-1, ЩАО)	ПТЭЭП 2.2.4	ГБОУ г. Москвы «Школа имени В.В.Маяковского» - юр. лицо
6	Имеются загрязнения электрооборудования распределительных щитков	ПТЭЭП 2.2.17	ГБОУ г. Москвы «Школа имени В.В.Маяковского» - юр. лицо
7.	Нарушена периодичность очередной проверки знаний по электробезопасности	ПТЭЭП 1.2.7	Комендант - Дудина Н.В. – должностное лицо

8	Не проведен инструктаж на 1 группу по электробезопасности для всего персонала, указанного в утвержденном перечне	ПТЭЭП 1.4.4	ГБОУ г. Москвы «Школа имени В.В.Маяковского» - юр. лицо
9	Испытания и измерения электрооборудования выполнены не в полном объеме (проверка срабатывания УЗО)	ПРТЭЭП Приложение 3	ГБОУ г. Москвы «Школа имени В.В.Маяковского» - юр. лицо

Примечание: (указываются все нормативные документы на которые делается ссылка в предписании, например:

ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;


ПОТЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

ПУЭ - Правила устройства электроустановок 6 и 7 изд.;

ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

7. Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(Боброва Е.П.)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(Уколов А.А.)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

()
(подпись проверяющего)

()
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы:

1. Предписание от 21.02.18 г. № 2.2/12/32 на 2 л.;

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 21 » 02 2018 г.  (Уколов А.А.) (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)